



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/K/0350/01/2017

HYGIENIC CERTIFICATE

ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **AM(07/09/12)BP.NS.J;AM(18/24)BP.NSK;AM(09/12)BP.UA3;AM18BP.UL2;DM(07/09/12)RP.NS.J;DM(18/24)RP.NSK;DM(09/12/18)RP.UL2;DM24RP.UUE;PM(05/07/09/12/15)SP.NS.J;PM(18/24)SP.NSK;PM(09/12)SP.UA3;PM18SP.UL2;PM24SP.UUE;MU2M(15/17).UL4;MU3M(19/21).UE4**

Zawierający
/ containing:

stal, ABS, poli(chlorek winylu), poliuretan, aluminium, miedź, włókno szklane i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do
/ destined:

wentylacji i klimatyzacji (grzanie, chłodzenie, osuszanie lub nawilżanie) w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych i usługowych, w tym w obiektach szpitalnych, produkcji i przechowywania żywności oraz leków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków

/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Elementy wykonane z włókna szklanego nie mogą być źródłem przedostawiania się jego elementów do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

LG Electronics Inc. Air Conditioning Division

76, Seongsan Dong, Changwon City,

Gyeong Nam, 641-713 Korea

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o.

02-675 Warszawa

ul. Wokoska 22

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-04-26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-04-26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 kwietnia 2017

Kierownik

The date of issue of the certificate: 26th April

2017

Zakład Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel.: +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,

www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl