



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE

BK/K/0190/01/2019

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Klimatyzatory jednostki kasetowe: ARNU(07/09/12)GTU**, ARNU(18/24)GTT**,

Zawierający / containing: ABS, aluminium, miedź i inne materiały według dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji(chłodzenie, grzanie, osuszanie) pomieszczeń w budynkach mieszkaln., użyteczności publicznej (w tym w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą, usługowych) oraz w obiektach do produkcji i przechowywania żywności i leków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one stosowane; Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi; Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach; Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.


Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

LG Electronic Inc. Air Conditioning Division
76, Seongsan Dong, Changwon City,
Gyeong Nam, 641-713 Korea

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LG Electronics Polska Sp. z o. o.
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.08.14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.08.14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: środa, 14 sierpnia 2019

The date of issue of the certificate: 14th August 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. Maciej Szała

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349