



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/K/1014/01/2017

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: ARNUxGSJ(N,R)4;ARNUyGSK(N,R)4;ARNU30GSVA4;ARNU36GSVA4;ARNU09GTSC4;ARNU12GTSC4; ARNU18GTSC4;ARNU24GTSC4; ARNU21GTQC4; ARNU30GTPC4;ARNU09GVEA4;ARNU12GVEA4;ARNUyGV1A4; ARNU(36,48)GV2A4;ARNH04GK3A2;AS60GDWV0.AEU;ARUB60GSS4; x=05,07,09,12,15;y=18,24

Zawierający / containing: ABS, miedź, aluminium i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji (chłodzenie, grzanie, osuszanie lub nawilżanie) pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym obiektach usługowych, szpitalnych), obiektach przemysłowych do produkcji i przechowywania żywności oraz leków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza zamontowanych w w/w urządzeniach
- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, sale typu OIOM, sale wybudzeniowe itp.)
- Elementy wykonane z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product


Wytwórca / producer:

LG Electronics Inc. Air Conditioning Division

76, Seongsan Dong, Changwon City, Gyeong Nam, 641-713 Korea

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o.
02-675 Warszawa
ul. Wołoska 22



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-11-03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-11-03 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 3 listopada 2017

The date of issue of the certificate: 3rd November 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska