



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0453/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: ARNU(05/07/09)GL4G4, ARNU(12/15/18)GL5G4, ARNU(21/24)GL6G4; LZ-H(050/080/100)GXH4, LZ-H(050/080/100)GXN4, LZ-H(025/035/050/080/100/150/200)GBA(4/5)

Zawierający / containing: HIPS, stal galwanizowana, PP, aluminium, miedź, ABS i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji (chłodzenie, grzanie, osuszanie, nawilżanie) pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym usługowych, szpitalnych), obiektach przemysłowych w tym produkcji i przechowywania żywności i leków

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń klasy S1 i pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

LG Electronics Inc. Air Conditioning Division

641-713 Changwon City

76, Seongsan Dong, Gyeong Nam, Korea Płd.

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o.

02-675 Warszawa

ul. Wołoska 22



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.11.05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.11.05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 listopada 2021

The date of issue of the certificate: 5th November 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z g. Maciej Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB