



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE**

HK/B/0879/01/2015

ORYGINAŁ

Wyrób / product: Klimatyzatory LG - pokojowe RAC: Prestige (H09AL, H12AL); Deluxe Sirius (D09CM, D12CM, D18CM, D24CM); Basic (E09EM, E12EM, E18EM)

Zawierający / containing: stal galwanizowaną, polistyren wysokoudarowy (HIPS), polipropylen, kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), aluminium, miedź i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji (chłodzenie grzanie, osuszanie) pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjnych, usługowych, w tym obiektach szpitalnych, branży żywnościowej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiam higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane.

W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

LG Electronics Inc. Air Conditioning Division

76, Seongsan Dong, Changwon City, Gyeong Nam, 641-713 Korea

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

LG Electronics Polska Sp. z o. o.

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-07-28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-07-28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 lipca 2015

The date of issue of the certificate: 28th July 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

z up. Gawboris.
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiady